تاريخ الطباعة : 11-09-2018

وقت الطباعة : ص 10:22

55283

رقم الطلب: PAC18010281



وزارة الداخليسة الادارة العامه للدفاع المدنى

إدارة الوقاية

شهـادة عدم ممانعة

رقم الرخصة التجارية:

رقم الهاتف:

نوع الشهادة : اعتماد منتج

<u>سانات المنشأة</u>

الاسم التجاري:

شركة الفرمن للتجاره الدوليه

رقم السجل التجارى: 33401

12-3079-00

رقم قيد المنشأة:

البريد الإلكتروني:

Fire Rated and Retardant materials

Fire rated doors

تفاصيل الشهادة

إسم المنتج :

التصنيف:

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحه في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحه في التقرر الفني المرفق.

ملاحظات :

- 1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامه التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع
 - 2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
 - 3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحه في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الاعتماد : 11/09/2018 (11/09/2018 عاريخ الإنتهاء : 11/09/2018

/\$

مدير إدارة الوق<mark>اليك.</mark> الإدارة العامة للدفاع المدنى

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE: 2018-09-11

التاريــــخ : 11-09-8

رقم الطلب: PERMIT PAC18010281 : رقم



وزارة الداخلية الإدارة العامة للدفاع المدني إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT		تقرير الفني
PRODUCT :	Fire rated doors	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	صنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	شركة الفرمن للتجاره الدوليه	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	WESTAG & GETALIT AG / GERMANY	الشركة المصنعة / بلد الصنع:
	الوصف	الموديل
44mm thick Halspan 30 Optin hardwood lippings, installed in Test/assessement Report No	an - Optima 30, 30 mins Integrity, comprises a solid sheet on a three layered particleboard (630kg/cu.m. nom density) we would be attach on the steel or aluminium Door frame, Refer to the attach on the control of the	vith led HALSPAN OPTIMA 30
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	Chilt/A05059C - 385 - BM TRADA CHILTERI INTL FIRE	(من هیئات معتمدة) : N
RECOMMENDATIONS		لتوصيات
	STANDARD: BS 476: Part 22	
	العامة للدفاع	

مدير إدارة الوقاليك الإدارة العامة للدفاع المدني

Page 2 of 2

18