

تاريخ الطباعة : 2018-08-05
وقت الطباعة : ص 10:17
رقم الطلب : PAC18002472



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري:

شركة الفرمن للتجارة الدولي

رقم السجل التجاري:

33401

رقم الرخصة التجارية: 55283

رقم قيد المنشأة:

12-3079-00

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

Fire Rated and Retardant materials

التصنيف:

Fire rated doors

إسم المنتج:

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرر الفني المرفق.

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني .
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

04/08/2020


تاريخ الإنتهاء :

05/08/2018

تاريخ الاعتماد :

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤



بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2018-08-05 : التاريخ
PERMIT PAC18002472 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Fire rated doors	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	شركة الفرمن للتجارة الدولييه	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	WESTAG & GETALIT AG / GERMANY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Westag & Getalit AG Halspan - Prima 30, 30 mins Integrity, comprises a solid sheet of 44mm thick Halspan 30 Prima three layered particleboard (630kg/cu.m. nom density) with hardwood or PVC lippings, installed in Wood, steel or aluminium Door frame, Refer to the attached Test/assessment Report No. Chilt/A05059 Rev B, for the approved door specification, configuration, and assessed Glass Type and Glazing System, Max. assessed glazed area: 1.75 sq.m.	HALSPAN PRIMA 30

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	Chilt/A05059-A - 385 - BM TRADA - CHILTERN INTL FIRE Westag & Getalit AG Halspan Prima 30 30 Minutes BS476 Part 22	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	---	--

RECOMMENDATIONS	التوصيات
STANDARD: BS 476 Part 22	

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

