

تاريخ الطباعة : 2018-09-11
وقت الطباعة : ص 9:54
رقم الطلب : PAC18010282



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري : شركة الفرمن للتجارة الدوليہ

رقم السجل التجاري : 33401 رقم الرخصة التجارية : 55283

رقم قيد المنشأة : 12-3079-00 رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Fire rated doors

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني .
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 10/09/2020

تاريخ الاعتماد : 11/09/2018

الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2018-09-11 : التاريخ
PERMIT PAC18010282 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Fire rated doors	المنتج :	
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :	
APPLICANT / P.O .Box	شركة الفرمن للتجارة الدوليہ	مقدم الطلب :	
MANUFACTURER / LOCATION :	WESTAG & GETALIT AG / GERMANY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :	
الوصف		الموديل	
Westag & Getalit AG Halspan - Prima 60, 60 mins Integrity, comprises a solid sheet of 54mm thick Halspan 60 Prima three layered particleboard (630kg/cu.m. nom density) with hardwood lippings, installed in Wood or steel Door frame, Refer to the attached Test/assessment Report No. Chilt/A05059B Rev C, for the approved door specification, configuration, and assessed Glass Type and Glazing System, Max. assessed glazed area: 0.82 sq.m.		HALSPAN 60 PRIMA	
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	Chilt/A05059B - 385 - Rev.C	BM TRADA - CHILTERN INTL FIRE	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
RECOMMENDATIONS	التوصيات		
STANDARD: BS 476: Part 22			

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

