



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г.
(обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)

рег. № МОНА-17/26 2010 г.

- 1. НАИМЕНОВАНИЕ:** Дървена двукрила самозатваряща се врата с метална каса, модел Westag EI 60-2-54
- 2. ЗАЯВИТЕЛ:** Westag&Getalit AG, Postfach 2629, D-33375, Rheda-Wiedenbruch – Германия, номер на фирмата HRB 5565, искане вх. № ИН 106/02.02.2010 г.
- 3. ПРОИЗВОДИТЕЛ:** Westag&Getalit AG - Германия
- 4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Дървената двукрила самозатваряща се врата с метална каса, модел Westag EI 60-2-54, е с размери 2470 mm x 2315 mm. Размерите на крилата са 1235 mm x 2315 mm x 54,5 mm. Изработени са от талашит с дебелина 53 mm и плътност 630 kg/m³, производство на фирма Kunz. От двете им страни е залепен ламинатен лист, марка Getalit 0,8. Талашитът е кантован с дървена облицовка Sapelli, с размери 14 mm x 53 mm и плътност 616 kg/m³. Между талашитът и дървената облицовка е поставена лента Palusol 100 с дебелина 2,0 mm и широчина 40 mm и лента NFH. Долният жлеб на крилата е запълнен с лента Roku с дебелина 1,5 mm и широчина 20 mm, размерите на лентата Roku за горния жлеб са 1,5 mm x 40 mm.
Всеко едно от крилата на вратата е окачено на две панти. Бравата на подвижното крило, е марка ВМН, тип 1000 PZW/65, а ключалката за затваряне на неподвижното крило е марка ВМН, тип 1155/54 PZW. За изолиране на фугата между двете крила, върху неподвижното крило е закрепена талашитена ивица с размери 16 mm x 45 mm и плътност 650 kg/m³. От вътрешната ѝ страна е поставено гумено уплътнение Dipro K5126. Автоматът за самозатваряне е марка Geze, тип TS 4000. Касата на вратата е стоманена с размери 15 mm x 64 mm. В нея е направен канал с размери 15 mm x 64 mm, в който е поставено уплътнение тип Dipro K 2705.
Вратата е изпитана, съгласно EN 1634-1 при едностранно огнево въздействие от страната на пантите и се класифицира, съгласно EN 13501-2, в класове EI₁ 60, EI₂ 60, EW 60.
Съгласно т. 13.3.3. от БДС EN 1634-1 и на база достигнатото време на огнеустойчивост, вратата класифицирана в клас по огнеустойчивост EI 60, се определя в категория "А", за която по Приложение В на същия стандарт, се разрешава неограничено намаляване на размерите и не се разрешава увеличаването им.
Областта на приложение на вратата се определя съгласно изискванията на т. 4.3 от Класификационен протокол №2008-Efectis-R0034 от 02.2008, издаден от Efectis Nederland – Холандия и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.
- 5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** До промяна на обстоятелствата при които са издадени Изпитвателен доклад №2007-Efectis-R0886 от 12.2007, издаден от Efectis Nederland - Холандия и Класификационен протокол №2008-Efectis-R0034 от 02.2008, издаден от Efectis Nederland - Холандия.
- 6. СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Изпитвателен доклад №2007-Efectis-R0886 от 12.2007, издаден от Efectis Nederland – Холандия; Класификационен протокол №2008-Efectis-R0034 от 02.2008, издаден от Efectis Nederland – Холандия; Указания за проектиране, монтаж и поддръжка.
- 7. СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Оценяване на съответствието по реда на част трета от НСИСОССП.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се обжалва и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Забележки: 1. Настоящото Становище за допустимост се отнася само за този продукт.

2. Настоящото Становище за допустимост става невалидно при внасяне на промяна в компонентите на продукта, за който е издадено или когато изискванията на нормативните актове вече не се изпълняват.

3. Извлечения от настоящото Становище за допустимост не могат да се размножават без писмено съгласие на ГД "ВБС".

ДИРЕКТОР:

/ГД КОМИСАР ИНЖ. Н. НИКОЛОВ/

Адрес: България, гр. София, ул. Пиротска № 171А, тел.: +359 2/ 822 15 25, факс: +359 2/ 822 01 53, e-mail: nspab@mvr.bg

Стр.1 от 1