



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти (НСИСОСП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г.
(обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)

рег. № МО-Н-Д 13, 9, 3 2010 г.

- 1. НАИМЕНОВАНИЕ:** Дървена еднокрила самозатваряща се врата с метална каса, модел Westag T 60-1-WST
- 2. ЗАЯВИТЕЛ:** Westag&Getalit AG, Postfach 2629, D-33375, Rheda-Wiedenbruch – Германия, номер на фирмата HRB 5565, искане вх. № ИН 184/18.02.2010 г.
- 3. ПРОИЗВОДИТЕЛ:** Westag&Getalit AG - Германия
- 4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Дървената еднокрила врата модел "Westag T60-1-WST" е с габаритни размери (В x Ш) 2140 mm x 1160 mm. Състои се от дървено крило и стоманена каса. Крилото е закрепено към касата с помощта на 2 броя стоманени панти, производство на фирма "Simonswerk".
Крилото на вратата е с размери (размери (В x Ш) 2110 mm x 1110 mm с дебелина 43,3 mm., изработено от рамка от масивна дървесина тип "Фрамир" и пълнеж от ПДЧ плоскости тип В 1, произведени от "Спано". Между рамката и пълнежа на вратата е вграден кант от издуващ се материал тип "Палусол 100" с алуминиева основа.
Касата на вратата е с размери (В x Ш) 2140 mm x 1160 mm. Изработена е от профилирана стоманена ламарина, производство на фирма " Westag&Getalit " AG - Германия с дебелина 1,5 mm. В специален жлеб на касата е монтирано уплътнение тип "K2550", изработено от PVC.
Крилото на вратата е оборудвано с брава тип "Кима", производство на фирма "Кима". Вратата е оборудвана с автомат за самозатваряне тип TS 4000, производство на фирма „GEZE“.
Вратата е изпитана по метод, съгласно NEN 6069:1997, който по основни показатели е идентичен с БДС EN 1634-1. Съгласно EN 13501-2 дървената еднокрила врата модел "Westag T60-1-WST" се класифицира в клас по огнеустойчивост EI 60 при двустранно огнево въздействие.
Съгласно т. 13.3.3. от БДС EN 1634-1 и на база достигнатото време на огнеустойчивост, вратата се определя в категория "А", за която по Приложение В на същия стандарт, се разрешава неограничено намаляване на размерите и не се разрешава увеличаването им.
Областта на приложение на вратата се определя съгласно изискванията на т. 4.3 от Класификационен протокол № 6/02.02.2010 г., издаден от НПИПБС при ГДПБС-МВР и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.
- 5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** До промяна на обстоятелствата при които са издадени Изпитвателен доклад №2000-CVB-R00333 от март 2000, издаден от TNO Център за противопожарни изследвания – Холандия и Класификационен протокол № 6/02.02.2010 г., издаден от НПИПБС при ГДПБС-МВР.
- 6. СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Изпитвателен доклад №2000-CVB-R00333 от март 2000, издаден от TNO Център за противопожарни изследвания – Холандия, Класификационен протокол № 6/02.02.2010 г., издаден от НПИПБС при ГДПБС-МВР, Указания за проектиране, монтаж и поддръжка.
- 7. СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Оценяване на съответствието по реда на част трета от НСИСОСП.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Становището може да се обжалва и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

- Забележки: 1. Настоящото Становище за допустимост се отнася само за този продукт.
2. Настоящото Становище за допустимост става невалидно при промяна в компонентите на продукта, за който е издадено или когато изискванията на нормативните актове вече не се изпълняват.
3. Извлечения от настоящото Становище за допустимост не могат да се размножават без писмено съгласие на ГД "ПБС".

ДИРЕКТОР:

Г.Л. КОМИСАР инж. Н. НИКОЛОВ/

Адрес: България, гр. София, ул. Пиротска № 171А, тел.: +359 2/ 822 15 25, факс: +359 2/ 822 01 53, e-mail: nspab@mvr.bg
Стр.1 от 1