

Inspecta UAB Sertifikavimo įstaiga, atlikusi STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

**"Westag & Getalit" AG,**

Hellweg g. 15, D-33378 Rheda-Wiedenbruck, Vokietija / įmonės kodas HRB5565  
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Hellweg g. 15, D-33378 Rheda-Wiedenbruck, Vokietija  
(gamybos vietos adresas)

gaminamos

**atsparios ugniai durys**

(produkto pavadinimas)

**vienos varstomos sąvaros vidinių medinių durų blokas EI30-1-43**

(produkto tipas)

**žiūrėti priedą**

(eksploatacinės savybės)

teikiamos į rinką

**UAB "Entransa"**

Galinės g. 1, Galinės km., Avižienių sen., LT-142247 Vilniaus raj., Lietuva /  
įmonės kodas 303302028

atitinka

**LST EN 14600:2006, LST L prEN 14351-2:2010**

reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2017-08-03** ir galioja tol, kol galioja minėtos techninės specifikacijos su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėtų techninių specifikacijų reikalavimų.

Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti Inspecta UAB Sertifikavimo įstaigoje.




Sertifikavimo įstaigos vadovas Romas Skripka

Vilnius, 2017-08-03



**Vienos varstomos sąvaros vidinių medinių durų bloko EI30-1-43  
eksploatacinės savybės:**

| Savybės pavadinimas   | Bandymo/<br>klasifikavimo<br>metodas | Matavimo<br>vnt. | Deklaruojama<br>vertė                              |
|---|--------------------------------------|------------------|--|
| Atsparumas ugniai, kai durų bloko:<br>- sąvaros storis 43 mm;<br>- sąvaros plotis 1251 (+15/-50%) mm;<br>- sąvaros aukštis 2465 (+15/-50%) mm;<br>- sąvaros plotas 3.08 (+20%) m <sup>2</sup> | LST EN 1634-1<br>LST EN 13501-2      | klasė            | EI <sub>1</sub> /EI <sub>2</sub> /EW <sub>30</sub> |
| Savaiminio užsidarymo<br>ilgaamžiškumas, kai:<br>- sąvaros plotas 3.31 (-100%) m <sup>2</sup>   | LST EN 1191<br>LST EN 14600          | ciklai<br>klasė  | 200000<br>C5                                       |



Sertifikavimo įstaigos vadovas Romas Skripka

2017-08-03