

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.00294  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623614  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «WESTAG & GETALIT». Адрес: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbruck, Germany. Телефон +49 5242172000, факс +49 52421772000.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «WESTAG & GETALIT». Адрес: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbruck, Germany. Телефон +49 5242172000, факс +49 52421772000.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс: 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ25 выдан 23.04.2009г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные деревянные двупольные сплошного сечения и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету, типа "E160-2-54" (остекление: стеклопакет марки "Pyrostop 60-101 GB2", толщина 23 мм) в комплекте со стальными коробками "BOS" габаритный размер 2315x2480 мм. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
52 6217

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307, имеют предел огнестойкости EI 60  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4418 20

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 0364-С/ТР от 30.03.2010г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ИН.145 от 23.04.2009г.

Акт о результатах анализа состояния производства №0383-АП от 16.03.2010г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 23.04.2009г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 13.04.2010 по 13.04.2013



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов