

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ25.В.00341
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623677
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «WESTAG & GETALIT». Адрес: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbruck, Germany. Телефон +49 5242172000, факс +49 52421772000.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «WESTAG & GETALIT». Адрес: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbruck, Germany. Телефон +49 5242172000, факс +49 52421772000.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ25 выдан 23.04.2009г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные типа "Т60-1-WST" деревянные однопольные сплошного сечения и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету (остекление: стеклопакет марки "Pyrostop 60-101 GB2" толщиной 23 мм) в комплекте со стальными коробками "BOS" габаритными размерами 2140x1160 мм. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307, имеют предел огнестойкости EI 60
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4418 20

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 0429-С/ТР от 28.05.2010г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ИН. 145 от 23.04.2009г.
Акт о результатах анализа состояния производства №0383-АП от 16.03.2010г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 23.04.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2010 по 08.06.2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.А. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

