

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20–CPR–3–(C-4/2013)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

TÚZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZET

Westag W-54-1-Ei60 tűzgátló ajtó

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel rendelkezik

Tűzállósági határérték: EI₂60

Tűzvédelmi osztály: D

felhasználási területe: Épületek tűzgátló nyílászáró szerkezetei, belsőtéri beépítésben
és amelyet

Westag & Getalit AG
D-33378 Rheda Wiedenbrück, Hellweg 15.

gyártó a

Westag & Getalit AG
D-33378 Rheda Wiedenbrück, Hellweg 15.

üzemében gyártott

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-156/2015 számú, 2016.02.29. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2013.12.13-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás:3.
Szentendre, 2020.09.23.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető