

Nytsz: 5929-10-2/20200618

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2020. június 18.**Ajánlás lejárt**
2025. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Westag & Getalit AG., Németország

Termék forgalmazók: **WESTAG Hungária Kft.**
H-2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 137.

Telefonszám: +36-24/ 887-250
Fax: +36-24/ 887-251
E-mail: rolla@rolla.hu
Honlap: www.westag.hu ; www.rolla.hu

JAF Holz Ungarn Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.

Telefonszám: +36-24/ 520-000
Fax: +36-24/ 520-011
E-mail: jafholz@jafholz.hu
Honlap: www.jafholz.hu

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- dokumentációk, műszaki leírások;

Cím: 1062 Budapest, Széchenyi utca 13. / H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a kifelé nyíló ajtó szerkezeteknél pántoldalon min. 2 db befeszítésgátló passzív elem alkalmazása;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.

Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....

.....

.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levelezési cím: H-1361 Budapest 62., Pf. 1297 Web: www.mabisz.hu

Tel.: (+36) 802-8400 Fax: (+36) 802-8400 email: info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>□ WESTAG WDA Dekorit RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Secury SB2, GU Secury Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC2 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>□ WESTAG WPA Portalit RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Secury SB2, GU Secury Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján.</p>	
<p>□ WESTAG WGA Getalit RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Secury SB2, GU Secury Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján.</p>	<p>web: www.mabisz.hu email: info@mabisz.hu</p>

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 22. Levélcím: H-1081 Budapest, 69. Pf. 1297

Tel.: (1) 821 8500 Fax: (1) 827 8444

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none">□ WESTAG WWA Westalack RC2 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácsolap betétes bejárati ajtó, BKS 1206, 1306 típusú (vagy FUHR 855 Typ8, effeff ASSA 309M, GU Secury SB2, GU Secury Automatic, KfV AS 2372, MSL 1855 PolyTribloc, SecurSol HZ-Lock, Assa Abloy VingCard Euro) zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db forgópánttal a gyártó választása szerint a PIV -Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert intézet 22-2/15.118 szakintézeti állásfoglalása alapján. □ Opcionális kiegészítők: ajtócsukó, padlócsukó, levélbedobó nyílás, süllyedő küszöb, padlótömítés, falban futó gumitömítés, kitekintő optika, pótzár, pántoldali kiemelésgátló, acéllemezzel megerősített gipszkarton falba történő beépíthetőség. □ További kiegészítő funkciók: Ei30, Ei60 perces tűzgátlás, hanggátlás.	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC2 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none">□ WESTAG WDA Dekorit RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácsolap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KfV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KfV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzzsal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal.	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC3 osztály</p> <hr/> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297 web: www.mabisz.hu
Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499 email: info@mabisz.hu





Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none">□ WESTAG WPA Portalit RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KFV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KFV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzssal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal. □ WESTAG WGA Getalit RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KFV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KFV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzssal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal. □ WESTAG WWA Westalack RC3 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fa- vagy acél tokszerkezetű, tömör forgácslap betétes bejárati ajtó, GU Secury SH2 vagy GU Secury SH4/KFV Genius GEN AS2502SLEA-XF/KFV MFS-AS2502SLEA-XF2500 típusú zárszerkezettel, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel, fúrás és törés ellen védő pajzssal, 2 db Simons VX 7939/160 S WK vagy VX 7729/160 WK forgópánttal □ Opcionális kiegészítők: ajtócsukó, padlócsukó, levélbedobó nyílás, süllyedő küszöb, padlótömítés, kitekintő optika, pótzár, pántoldali kiemelésgátló, acéllemezzel megerősített gipszkarton falba történő beépíthetőség. □ További kiegészítő funkciók: Ei30, Ei60 perces tűzgátlás, hanggátlás.	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>RC3 osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93. Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297</p> <p>Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499</p>	<p>web: www.mabisz.hu</p> <p>email: info@mabisz.hu</p>

A MABISZ VKB a Westag & Getalit AG. által gyártott, a **WESTAG Hungária Kft.** és a **JAF Holz Ungarn Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. június 18.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
ORFK
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Műszaki leírás
Westag RC2 biztonsági bejárati ajtók beltéri beépítésben

Megnevezés: Westag bejárati ajtók

Termékcsaládok: WDA Westag Dekorit
WPA Westag Portalit
WGA Westag Getalit
WWA Westag Westalack

Megjegyzés: Az egyes termékcsalád megnevezések csak a felület anyagában különböznek, a kivitelben, felszereltségben azonosak.

Biztonsági besorolás: RC2 (WK2)

Áttörésgátolás: 3 perc

Méret: Magasság: 1735 mm-től 2360 mm-ig
Szélesség: 580 mm-től 1300 mm-ig

Szárny: egyszárnyú

Ajtólap kialakítás: Anyaga: fa; tömör forgácslap mag, 3 /4,5 mm fedőlap; felület: fólia/laminát/HPL/lakköntött
Falckiképzés: falc nélkül; normál falccal; dupla falccal;
Lapvastagság: 40 /43/65 mm

Tok: Anyaga: fa; acél
Típusa: válaszfaltok; saroktok; blokktok; sarok+ellentok; renováló tok;
Rögzítés: 22-2/15.118 vizsgálati jgyc. 2-es és 3-as melléklete szerint

Zár: Választható zárok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Kivitel
BKS	1206	bevésőzár
	1306	
FUHR	855 Typ 8	többpontos zár
effeff (ASSA)	309 M	bevésőzár
GU	GU Security SB2	többpontos zár
	GU Security Automatic	többpontos automata zár
KFV	AS 2372	többpontos zár
MSL	1855 PolyTribloc	többpontos zár
SecurSol	HZ-Lock	többpontos automata zár
Assa Abloy	VingCard Euro	Elektromechanikus zár

Zárbetét: Fúrásvédett biztonsági hengerzárbetét

Pánt: Választható pántok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Megjegyzés	Toktípus
Bartels	V2941 WF/Bartels V2680 WF	pótlólagosan 1 pántoldali befeszítésgátló szükséges	acél
	V2941 WF/Simons V4700 WF		fa/blokktok
	V2039-120 TZ	-	acél/fa/blokktok
Wilke	V2039-160 TZ	-	-
	B 8107.160 T	-	acél/fa/blokktok
Schwarte	B 9107.160 T	falc nélküli ajtóhoz	-
	FH 703-4 FE/KO	-	acél/fa/blokktok
Simonswerk	V 8037 WF-S-FV	-	acél
	V 8037 WF-S-H		-
	V 8026 WF		-
	V 4737 WF-S-FV		-
	V 4737 WF-S-H		-
	V 4726 WF		-
	VS 8939	pótlólagosan 2 pántoldali befeszítésgátló szükséges	acél
	VS 3939		fa
	VX vagy VN 7939/100 TZ	-	acél/fa/blokktok
	VX vagy VN 7939/120 TZ		
	VX vagy VN 7939/160 TZ		
	VSX 7939/160 TZ		
VX 7729/160 TZ			
VSX 7729/160 TZ	falc nélküli ajtóhoz		

Műszaki leírás
Westag RC2 biztonsági bejárati ajtók beltéri beépítésben

További funkciók:	Hanggátlás:	SK27-es osztály = RW_p 32 dB
		SK32-es osztály = RW_p 37 dB
		SK37-es osztály = RW_p 42 dB
	Tűzgátlás:	Ei30; Ei60

További kiegészítők: ajtócsukó vagy padlócsukó
levélbedobó nyílás
süllyedőküszöb (padlóötömítés)
falctömítés
kitekintő optika
pótzár
pántoldali kiemelésgátló
gipszkarton falba beépíthetőség*

* A támadási oldalon a határoló fal 2 mm-es acéllemezzel történő megerősítése szükséges.
Knauf W118 biztonsági gipszkartonfal esetén 0,5 mm-es acéllemez megerősítés szükséges.

Műszaki leírás
Westag RC3 biztonsági bejárati ajtók beltéri beépítésben

Megnevezés: Westag bejárati ajtók

Termékcsaládok: WDA Westag Dekorit
WPA Westag Portalit
WGA Westag Getalit
WWA Westag Westalack

Megjegyzés: Az egyes termékcsalád megnevezések csak a felület anyagában különböznek, a kivitelben, felszereltségben azonosak.

Biztonsági besorolás: RC3 (WK3)

Áttörésgátolás: 5 perc

Méret: Magasság: 1735 mm-től 2485 mm-ig
Szélesség: 610 mm-től 1360 mm-ig

Szárny: egyszárnyú

Ajtólap kialakítás: Anyaga: fa; tömör forgácslap mag, 4,5/6 mm fedőlap; felület: fólia/laminát/HPL/lakköntött
Falckiképzés: falc nélkül; dupla falccal;
Lapvastagság: 65 mm

Tok: Anyaga: fa; acél
Típusa: válaszfaltok; blokktok; 2-részes acéltok
Rögzítés: 45-90/15 és 45-107/17.119 vizsgálati jgyk. 2-4 melléklete szerint

Zár: Választható zárok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Kivitel
GU	GU Secury SH2	többpontos zár (3 reteszelő pont)
	GU Secury SH4	többpontos zár (5 reteszelő pont)
KFV	Genius GEN AS2502SLEA-XF	többpontos motoros zár
	MFS-AS2502SLEA-XF 2500	többpontos motoros zár

Zárbetét: Fúrásvédett biztonsági hengerzárbetét

Pánt: Választható pántok az alábbi táblázat szerint

Gyártó	Típus	Kivitel
Simonswerk	VX 7939/160 S WK	dupla falcos ajtóhoz
	VX 7729/160 WK	falc nélküli ajtóhoz

További funkciók: Hanggátlás: SK37-es osztály = RW_p 42 dB
Tűzgátlás: Ei30; Ei60

További kiegészítők: ajtócsukó vagy padlócsukó
levélbedobó nyílás
súlyedőküszöb (padlótömtés)
kitekintő optika
pótzár
pántoldali kiemelésgátló
beépíthetőség Knauf W118.de WK3 biztonsági gipszkarton falba